

Kleszczów dn. 07.10.2019r.

## Komunikat Solpark Kleszczów Sp. z o.o. w sprawie jakości wody basenowej z dnia 07.10.2019r.

Solpark Kleszczów Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych ze wszystkich punktów poboru pobranych w dniu 04.10.2019r. zgodnie z harmonogramem badań kontrolnych spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r.(Dz. U. 2015,poz. 2016).

### Punkty poboru:

- Basen Sportowy
- Basen Rekreacyjny Wewnętrzny
- Brodzik Wewnętrzny
- Wanna Juczzi nr1
- Wanna Juczzi nr2
- Wanna Juczzi nr3
- Ujęcie wody doprowadzonej do pływalni

wyniki z badań: fizykochemicznych pobranych w dniu 23.09.2019r wskazują przekroczenia w zakresie Chloroform (wartość normatywna <0,03 mg/l)w punktach poboru:

- Basen Rekreacyjny Wewnętrzny (0,041 mg/l)
- Basen Rekreacyjny Wewnętrzny - system cyrkulacji (0,041 mg/l)
- Brodzik Wewnętrzny(0,063 mg/l)
- Brodzik Wewnętrzny-system cyrkulacji(0,058 mg/l)
- Wanna Juczzi nr.2- system cyrkulacji (0,067 mg/l)

### Podjęte działania korygujące parametr Chloroform w wodzie:

- Wymiana wody w nieckach basenowych
- Zwielokrotniono płukanie filtrów złożowych
- Kalibracja urządzeń pomiarowych

Kolejne badania próbek wody basenowej zostaną pobrane w dniu 18.10.2019r., a wyniki zostaną zawarte w kolejnym komunikacie.



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY 2016